

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿[安定型](平成 27年 11月度)

埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量[規12条の7の3の3イ]

種類	数量(単位)	
廃プラスチック類	0.2890	(t/月)
ゴムくず	0.0000	(t/月)
金属くず	0.0500	(t/月)
ガラスくず及び陶磁器くず	4.6400	(t/月)
がれき類	1.1900	(t/月)
アスベスト含有 ガラス陶磁器	20.2820	(t/月)
〃 プラスチック	0.2000	(t/月)
〃 金属くず	0.0000	(t/月)
〃 がれき	0.3500	(t/月)
	27.0010	(t/月)

展開検査の実施状況[規12条の7の3の3ハ]

実施回数	18台 18回
展開検査の場所	
安定型産業廃棄物以外の 廃棄物の付着又は混入が 認められた年月日	平成 年 月 日
	平成 年 月 日
	平成 年 月 日
	平成 年 月 日

水質検査の実施状況と措置(年1回測定)[規12条の7の3の3ニ及びホ]

	別紙1の通り*1	別紙1の通り*1	別紙1の通り*1
採取場所			
採取日	平成27年11月16日	平成 年 月 日	平成 年 月 日
分析結果が得られた日	平成27年11月26日	平成 年 月 日	平成 年 月 日
分析結果	別紙2の通り*3	別紙2の通り*3	別紙2の通り*3
異常の有無	有・ <input checked="" type="radio"/> 無	有・無	有・無
必要な措置を講じた年月日とその内容	地下水採水井戸 5-1号井戸 0.005mg/リットル以下 問題なし。 5号井戸群及び旧管理事務所 跡地の有効利用のための 観測井戸の移動に関する 相談に環境センターへ11/17 に伺い、アドバイスを頂いてきました。		

浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置(月1回実施)[規12条の7の3の3ニ及びホ]

採取場所	別紙1の通り*1(浸透水採水2号)	
採取日	平成27年11月16日	
分析結果が得られた日	平成27年11月26日	
BOD*2		基準値 20mg/l以下
COD*2	7.9mg/l	基準値 40mg/l以下
異常の有無	有・ <input checked="" type="radio"/> 無	
必要な措置を講じた年月日 とその内容		

施設の点検[規12条の7の3の3ロ]

	擁壁等
点検日	平成27年11月26日
異常の有無	有・ <input checked="" type="radio"/> 無
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容*4	平成 年 月 日

*1 処分場の平面図に位置を明示すること。 *2 いずれかを記載すること。 *3 別紙2に記載するか計量証明書を添付すること。 *4 異常が認められた場合のみ記入すること。